

Berglind Guðmundsdóttir
Hafnarfjarðarbæ

13.október 2026
YTRI-2025-10-378
11.2 Leyfis- og skipulagsmál

Efni: Viðbrögð Landsnets við umsögnum sem bárust inn við grenndarkynningu framkvæmdaleyfisumsóknar fyrir Ísallínur 3 &4.

Vegagerðin. [Umsögn 29. september 2026.](#)

Viðbrögð Landsnets: Landsnet hefur átt í sambandi og samráði við Vegagerðina vegna framkvæmdarinnar og verður því viðhaldið á meðan unnið er að framkvæmdum.

Byggðasafn Hafnarfjarðar. [Umsögn dags. 5. október 2026.](#)

Viðbrögð Landsnets. Fyrirhuguð framkvæmd mun ekki fara fram í minna en 15 m fjarlægð frá friðuðum fornleifum. Ef svo ólíklega vill til að breytingar verða gerðar á framkvæmdinni sem mögulega gætu raskað þeim og/eða í ljós koma óþekktar fornminjar mun Landsnet hafa samband við Minjastofnun í samræmi við lög viðhafa verklag í samræmi við ákvæði laga um minjavernd nr. 80/2012.

Veðurstofa Íslands. [Umsögn dags. 6. október 2026.](#)

Gerir ekki efnislega athugasemdir.

Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. (HEF)
[Umsögn dags. 6. október 2026](#)

Fram kemur að HEF geri ekki athugasemdir við áhrifamat vatnshlota sem fylgdi framkvæmdaleyfisumsókninni.

Náttúruverndarstofnun. [Umsögn dags. 8. október 2026.](#)

Viðbrögð Landsnets. Umsögn Náttúruverndarstofnunar um grenndarkynninguna byggir að verulegu leyti á umsögn stofnunarinnar um umhverfismatsskýrslu framkvæmdarinnar, dags. 5. september 2025. Í kjölfar umsagnar Náttúruverndarstofnunar átti Landsnet í samskiptum við fulltrúa stofnunarinnar.

Í þeim samskiptum var skýrt að áhersla Náttúruverndarstofnunar sem birtist í umsögn hennar, á kortlagningu og skráningu hraunmynda fæli í sér að nýta fyrirbyggjandi gögn verkefnisins, einkum viðauka 1 við umhverfismatsskýrslu, loftmyndir, vistgerðagreiningar og skráningu jarðmyndana. Jafnframt var sérstaklega tekið fram að ekki væri óskað eftir því að Landsnet sendi slíka skráningu til Náttúruverndarstofnunar til formlegrar samþykktar, heldur að greiningin yrði hluti af forsendum leyfisveitingar.

Í lið 5 í viðbrögðum Landsnets við umsögn Náttúruverndarstofnunar við umhverfismatsskýrslunni, var brugðist við þessum áherslum stofnunarinnar. Þar kom fram að Landsnet myndi nýta fyrirbyggjandi gögn við útfærslu mótvægisáðgerða til að forðast rask á heillegum eða sérkennilegum hraunmyndunum og hanna masturstæði þannig að þau valdi sem minnstu raski. Jafnframt var tekið fram að greiningin yrði hluti af forsendum leyfisveitingar. Landsnet tók undir að fyrri rask á framkvæmdasvæðinu útiloki ekki verndargildi einstakra hraunmyndana. Þótt heildarniðurstaða umhverfismatsins sé að áhrif á jarðmyndanir séu óveruleg þá þurfi einnig að líta til aðstæðna á einstökum framkvæmdastöðum. Ætlunin sé að fyrirbyggjandi gögn nýtist til að greina hvar sérstök aðgæsla sé nauðsynleg og hvernig komast megi hjá eða draga úr röskun.

Í umsögn Náttúruverndarstofnunar um grenndarkynninguna, frá 8. október 2026, kemur fram að greinargerð framkvæmdaleyfisumsóknar tilgreini að masturstæði verði ekki staðsett á áberandi hraunmyndunum. Stofnunin telur það skref í rétta átt og dæmi um skilgreinda mótvægisáðgerð. Landsnet telur þetta í samræmi við þær áherslur sem komu fram í fyrri umsögn og skýringum fulltrúa stofnunarinnar.

Þegar unnið var að endanlegri staðasetningu masturstæða, vinnuplana og aðkomuslóða við Ísallínur 3&4 var tekið mið af fyrirbyggjandi greiningu á hraunmyndunum og rask á heillegum eða sérkennilegum myndunum forðað þar sem unnt var. Lögð var áhersla á að nýta fyrirbyggjandi vegi, slóða og röskuð svæði eins og kostur er til að draga úr nýju raski.

Vegna athugasemdar um að aðrar mótvægisáðgerðir séu almennt orðaðar leggur Landsnet til að Raskmörk verði skilgreind á uppdráttum og afmörkuð á vettvangi áður en framkvæmdir hefjast. Umferð vinnuvéla og efnisgeymsla verði bundin við skilgreind framkvæmdasvæði.

Varðandi nauðsyn framkvæmdarinnar og valkosti vísar Landsnet til umhverfismatsskýrslunnar og fyrri viðbragða sinna. Þar kemur fram að Ísallínur 3 og 4 hafi verið samþykktar í Kerfisáætlun 2023–2032 og að fjórir framkvæmdavalkostir hafi verið lagðir fram í umhverfismatinu. Þær upplýsingar, ásamt greiningu á staðbundnu raski og möguleikum til að forðast það, þurfa að liggja til grundvallar mati leyfisveitanda samkvæmt 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Varðandi friðaðar plöntur fagnar Landsnet því að stofnunin telji jákvætt að sérfræðingur Náttúrufræðistofnunar hafi framkvæmt vettvangskonnnun á línuleiðinni. Landsnet tekur undir áherslu stofnunarinnar á að hlífa fundarstöðum plantnanna. Niðurstöður könnunarinnar skulu nýtast við afmörkun framkvæmdasvæða og leiðbeiningar til verktaka, með það að markmiði að forðast röskun friðaðra plantna og búsvæða þeirra.

Minjastofnun Íslands. [Umsögn dags. 9. október](#)

Gerir ekki efnislega athugasemdir og telur að mótvægisáðgerðir sem lagðar hafa verið fram fullnægjandi.

Veitur. [Umsögn dags. 12. október](#)

Viðbrögð Landsnets. Ekki er gert ráð fyrir grefti við vegi, eingöngu þar sem undirstöður mastra eru staðsettar. Lagnir ættu því ekki að vera í neinni hættu. Komi til þess að grafa þarf nærri lögnum verður það gert í samstarfi og með leyfi Veitna.

Vinnumálastofnun. [Umsögn dags. 12. október](#)

Viðbrögð Landsnets. Landsnet þakkar fyrir ábendinguna og mun senda inn tilkynningu til Vinnueftirlitsins vegna framkvæmdarinnar.

Virðingarfyllt

Rut Kristinsdóttir
Sérfræðingur umhverfismála