

Vitastígur 8, byggingarleyfi rishæð
Málsnr. 1805315

Umsögn:

Óskað er eftir því að umfang kvistsins verði minna, að hann verði lækkaður niður á þak við mæni (þ.e. nái ekki all leið upp í mænishæð) og neðri hluti kvists hækkaður inn/upp á þakið við neðri brún.

Á afstöðumynd skal gera grein fyrir kvistinum og einnig skal hann koma fram á grunnmynd rishæðar (vantar annan útvegginn).

30.05.2018

Guðrún Guðmundsdóttir, arkitekt/skipulagsfræðingur
Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðar