




**TVÍHORF**  
arkitektar


	Hafnarjarðarbær
Innk:	02.08.2018
Málsnr:	1808005
Bréfal:	521.1

Reykjavík, 1. ágúst 2018

Að ósk SHS, Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., voru brunamál KvikkFix að Hvaleyrarbraut 4-6 yfirfarin og lagfærð miðað við breytta notkun húss og uppfærð samkvæmt lögum og reglum. Leitað var til SHS sem með ráðgjöf um hvað þyrfti að gera og er unnið að úrbótum og unnið samkvæmt þeirra ráðleggingum.

Breytingarnar á húsinu felast í að tveimur nýjum flóttaleiðum innanhúss er bætt við, þ.e. milli rýma, brunaheldni tveggja veggja uppfærð í 60 mínútur með brunagipsi ásamt því að slökkvitækjum og brunaslöngur voru settar upp og dekkjalager fjarlægður úr húsi.

Ef misræmi er milli teikninga eða stærða í teikningum og skráningartöflu má rekja þær til mismunar milli eldri uppdráttar og uppmælingar.

  
Kátla Maríaudóttir  
Arkitekt FAÍ  
Tvíhorf arkitektar