



**Umsókn um byggingarleyfi
í Hafnarfirir**

NOTA PRENTSTAFI

Hafnarfjarðarbær
Innk: 06.11.14
Málsnr: 1411082
Bréfal: 5211

Verknúmer

6.11.2014

Dagsetn. umsóknar

Dags. greiðslu

Lóð: NORÐURBAKKI 5A, B, OG C

01

matshluti

eining

Húsfélagið Norðurbakka 5a, b og c

NORÐURBAKKA 5 HAFNARFIRÐI.

441108-0360

Nafn umsækjanda (eigandi)

kennitala

heimili

Nafn umsækjanda (eigandi)

kennitala

heimili

Sótt er um leyfi til að BYGGJA SVALALOKANIR B-LOKUN.

tegund byggingar eða annarra framkvæmda

úr HERTU GLERI OG ÁLPRÓFÍLUM

byggingarofni (sé um verksmíðjuframléidd hús eða húshluta að ræða, tilgreina það hér)

samkvæmt meðfylgjandi uppdráttum sem eru 8 að tölum í þrítíli

Hönnuður: SIGURÐUR ÞORVARÐARSON 141250-4189 BYGGINGAFRÆÐINGUR BÍ.

nafn, kennitala og starfsheiti

5. NÓV. 14

dags. uppdr.

Aðrar upplýsingar: Uppdrættir þessir koma í staðin fyrir eldri teikninga.

Ath. Sótt er um að innréttu starfsmannaíbúðir á 2 hæð hússins í staðin fyrir skrifstofur.

Eldvamaeftirlit og heilbrigðiseftirlit hafa bæði komið á staðinn, og hafa athugasemdir þeirra verið uppfylltar.

Uttyllist af byggingatulltrua:
stærðir viðbygginga vegna gjalda

Stærð m²

Stærð m³

Afgr. byggn. / bfltr.

F.H. F. HÚSFÉLAGSINS NORÐURBAKKA 5A, B OG C.

Harmin Gunnarsson

undirskrift þess er sækir um

Furublið 7 221

heimili *8935114*

undirskrift þess er sækir um

heimili

Gler & Brautir ehf - Cover.is
Bergsteinn Gunnarsson
Dalshrauni 10
220 Hafnarfjörður

Reykjavík 08. janúar 2009
Tilvísun 2009010002/7.2/GG/--

Efni: Cover - svalaskýli.

Brunamálastofnun hefur yfirfarið innsend gögn um Cover - svalaskýli. Um er að ræða lokunarkerfi á svalir í samræmi við gr. 102 í byggingarreglugerð nr. 441/1998. Framleiðandi er COVER-Aluproducs Oy Ltd í Finnlandi. Lokunarbúnaðurinn samanstendur af flekum úr hertu öryggisgleri (perlugler) og álkerfi á brautum að ofan og að neðan. Glerflekarnir eru opnaðir með handfangi í neðri brautinni og opnast þeir inn á snúningslöm að ofan og að neðan. Hámarksfjöldi fleka er ekki takmarkaður og mesta opnun er nær 95%. Milli flekana er fast 2 - 3 mm bil. Í lokunina er notað einfalt 6, 8 eða 10 mm hert öryggisgler (perlugler). Viðurkenningin er háð því skilyrði að sett verði stórt handfang á flekana að innanverðu til að auðvelda opnun þeirra.

Um er að ræða endurnýjun á eldri viðurkenningu nr.2003070029 dags. 17. júlí 2003 Viðurkenningin er gerð með vísan til 25. gr. laga nr. 75/2000 um brunamál og gildir á meðan þær reglugerðir sem viðurkenningin byggir á og tilvísað erlent vottorð / viðurkenning er í gildi en þó ekki lengur en til 31.12.2012

Vörðingarfyllst



Guðmundur Gunnarsson
yfirverkfræðingur