



HAFNARFJÖRÐUR

Hafnarfjörður 16.5.2018

Málsnr. 1805211

Umsögn vegna skjólveggjar við Burknaveili 2.

Þann 8.5. sl. sækja eigendur Burknaveilla 2 um að reisa skjólvegg á lóðarmörkum og lágreist grindverk.

Meðfram Akurvöllum er fyrirhugað að reisa grindverk sem er 60cm á hæð.

Vel er hægt að fallast á það.

Hins vegar er skjólveggur fyrir framan hús orðin mjög hár. Einnig stendur hann nærri bílastæði sem er innan lóðar. Með því að reisa grindverk/skjólvegg sem er svo hár er búið að rjúfa sjónræn tengsl út á götu.

Ekki er fallist á að reisa vegginn svo háann á lóðarmörkum.

Lækka þarf grindverk níður í minnst 75cm til að tryggja umferðaröryggi. Að örðum kosti skal færa fyrirhugaðan vegg inná lóð sem nemur hæð hans.

Gunnþóra Guðmundsdóttir, arkitekt